

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧАЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах)

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском,
Асекеевском, Северном районах»)

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510533. от 20 июля 2012 г.

Свидетельство об аккредитации: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение
защиты прав потребителей и потребительского рынка № 35-АК от 26.02.2010 г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС – 56-01-000827 от 17 марта 2014г

Лицензия на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 2-4 групп патогенности
№ 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 11.08.2010 г. Срок действия до 15.08.2015 г.

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 тел: (3532)-772923, факс: (3532)-775608, Email: fguz2005@mail.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Место выполнения исследований, испытаний: (461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан ул. Чапаевская, д. 73,
тел. (35352)- 24346, факс (35352)-32393)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 184

Дата оформления: 30.04.2015год

Наименование образца (пробы): Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены: ЗАО «Энергетик», Самарская область,
г. Похвистнево, Красноармейская, дом 81.

Дата и время отбора образца (пробы): 23.04.2015год 10-45-10-55

Дата и время доставки образца (пробы): 23.04.2015год 13-00

Цель отбора: Договор № 246/14-к от 28.11.2014год

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, у которого отбирались образцы (пробы):** ЗАО «Энергетик», Самарская
область, г. Похвистнево, Красноармейская, дом 81.

Объект, где производился отбор образца (пробы): Самарская область,
Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, ул. Красноармейская, 49,
разводящая сеть

Код образца (пробы): 2.04.15.184.Д

Объем образца: 0,500л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка – холодильник

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:  Агеева В.С.

Дата начала исследования: 23.04.2015год
Дата окончания исследования: 27.04.2015год

Микробиологические исследования							
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность измерения	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии.	Не обнаружены	-	-	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии.	Не обнаружены	-	-	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число.	7,5	-	-	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	-	-	-	Отсутствие	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100мл	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий.	-	-	-	Отсутствие	Число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01

* Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

** Частичная перераспечатка протокола не допускается без разрешения испытательной лаборатории

Заключение:

Доставленный образец пробы питьевой воды по микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Заключение сформировал:

Заведующий отделом гигиены Инжеватова Л.С. 