Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская,20

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
_____ А. Н. Горбунов
«26» февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 409 от 26.02.2019г.

Код образца (пробы): 9592.01.20.02.19.В

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

125. Водопровод с. Малое Ибряйкино, ул. Красноармейская,39 (ВРК)

2. Заказчик:

МУПП ЖКХ Похвистневского района

2.1 Юридический адрес:

446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Юбилейная, 4а

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

20.02.2019

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №114 от 18.02.2019. Проба воды отобрана на объекте: МУПП ЖКХ Похвистневского района (с. Малое Ибряйкино, из ВРК по ул. Красноармейская,39). Акт отбора образцов (проб) от 20.02.2019

5. Дата и время* отбора:

20.02.2019

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бурнаев А.Н. начальник участка

6. Дата начала испытаний: 20.02.2019

Дата окончания испытаний: 25.02.2019

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 74 от 25.02.2019, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 74			
Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	<5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Привкус	1	балл	ГОСТ Р 57164-2016

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Закирова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА